

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Elektriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/17/60755933/00/NL/000

Contractref.: 2115955/6000

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Le Bon Auberge

Maria-Hendrikalaan, 10

8420 De Haan

Datum: 07/03/2019 - 12/03/2019

Uitgevoerd door: RONNY DEHOUCKE

BVBA VAN VOOREN

Gotevlietstraat, 18

8000 Brugge

België

**VERSLAG VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE****INSTALLATIE: HOTEL**

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Datum van afdruk: 12/03/2019

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 87 AREI - Elektrische installatie zonder een elektrische dienst (geen personeel BA4-BA5 aanwezig) : zie art. 86 van het AREI

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

Gevoed van openbaar distributienet met teller en aansluiting 63A

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning : 3x 230V

Plaats(en)

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de informatie die ons werd meegedeeld, worden de bijzondere uitwendige invloedsfactoren vermeld op één of meerdere plannen van de inrichting of van de installatie.

Ref: Plan met uitwendige invloeden nr. LE BON AUBERGE van

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's als bijlage

Copy van plannen en schema's ter plaatse

Ref. nr(s) en datum:

VAN VOOREN

18711469 VB1 van 12/03/2019

18711469 VB2 kelder van 12/03/2019

18711469 VB3 keuken van 04/03/2019

18711469 VB4 verdiep 1 van 04/03/2019

18711469 VB5 verdiep 2 van 04/03/2019

18711469 VB6 verdiep 3 van 04/03/2019

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingspen

Meting losgekoppeld 12,66Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: Kelder, nabijheid van bord 2

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil



Biz: 3 / 3
Verslag nr.: GEN/17/60755933/00/NL/000
Contractref.: 2115955/6000

III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

- F1 Enkel de installatie beschreven in de tabellen maakt deel uit van dit onderzoek.
- F2 Op ogenblik van de controle waren nog geen keukentoestellen geplaatst.

V. TABELLEN

Nihil